

令和8年6月11日

競争入札参加資格者 各位

阪神水道企業団
技術部
浄水管理事務所 施設課長

入札参加及び見積書提出の意思確認について（依頼）

平素は、阪神水道企業団の事業につきまして、御理解、御尽力賜り御礼申し上げます。

この度、公告前における競争性の把握及び見積徴取先の透明性の確保を目的として、下記工事への入札参加意思及び見積書提出の意思確認を試行することとしましたので、入札参加の意思がある場合は、所定の別添様式により御提出願います。

記

- 1 工事名 ポンプ設備潤滑油入替工事
※詳細は、別紙の工事概要を御参照ください。
- 2 提出期限 令和8年6月25日
- 3 提出先 jokan-kikai@hansui.or.jp
- 4 問合先
阪神水道企業団 技術部 浄水管理事務所
施設課
TEL 06-6491-1271
mail 提出先と同じ
- 5 留意事項
(1) 本工事の公告を行わない場合があります。
(2) 本工事概要から数量などを変更する場合があります。
(3) 入札参加及び見積書提出の意思確認の有無によって、公告時の入札参加を制限するものではありません。

以上

工事概要（案）

工事名	ポンプ設備潤滑油入替工事
施工場所	大道取水場、淀川取水場、猪名川浄水場及び尼崎浄水場
工事概要※注1)	<p>大道取水場、淀川取水場、猪名川浄水場及び尼崎浄水場に設置されている導送配水ポンプの潤滑油入替を行う。</p> <p>1 対象機器</p> <p>(1) 大道取水場</p> <p>ア 導水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ</p> <p>A-1号 800×600mm 93m³/min</p> <p>A-3～5号 900×600mm 113.6m³/min</p> <p>B-1～3号 800×600mm 93m³/min</p> <p>(2) 淀川取水場</p> <p>ア 導水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ</p> <p>1～4号 600×450mm 55m³/min</p> <p>(3) 猪名川浄水場</p> <p>ア 中間ポンプ 可動翼形横軸斜ポンプ</p> <p>I系1、2号 1,350×1,350mm 206.7m³/min</p> <p>III系2～4号 700×700mm 63.4m³/min</p> <p>(4) 尼崎浄水場</p> <p>ア 1期送水ポンプ 両吸込渦巻きポンプ</p> <p>1～4号 450×350mm 29.1m³/min</p> <p>イ 2期送水ポンプ 両吸込渦巻きポンプ</p> <p>1～4号 500×400mm 40.0m³/min</p> <p>ウ 配水ポンプ 両吸込渦巻きポンプ</p> <p>2、4号 350×250mm 19.2m³/min</p> <p>2 施工内容</p> <p>(1) 潤滑油入替 26台</p>
工事期間※注2)	令和8年10月下旬頃～令和9年3月19日まで
最低制限価格	設定あり
発注方式	条件付き一般競争入札
応募方法	単独企業による
入札参加資格※注3)	<p>1 共通資格要件事項</p> <p>別添「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。</p> <p>2 個別資格要件事項</p> <p>ア 企業団における令和7・8・9年度競争入札参加資格（登録工種：機械器具設置工事）を有していること。</p> <p>イ 実施予定年度の前年度から起算して過去10年以内に、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関発注工事の元請として、ポンプ設備の潤滑油の取替実績を有すること。</p>

注1) 工事概要について、数量などを変更する場合があります。

注2) 工事期間は、あくまで予定であり公告時に変更する場合があります。

注3) 入札参加資格について、原則、公告時と同様とするが、場合によっては緩和することがあります。