

令和8年6月11日

競争入札参加資格者 各位

阪神水道企業団  
技術部  
浄水管理事務所 施設課長

## 入札参加及び見積書提出の意思確認について（依頼）

平素は、阪神水道企業団の事業につきまして、御理解、御尽力賜り御礼申し上げます。

この度、公告前における競争性の把握及び見積徴取先の透明性の確保を目的として、下記工事への入札参加意思及び見積書提出の意思確認を試行することとしましたので、入札参加の意思がある場合は、所定の別添様式により御提出願います。

### 記

- 1 工事名 浮上分離設備配管修理工事  
※詳細は、別紙の工事概要を御参照ください。
- 2 提出期限 令和8年6月25日
- 3 提出先 jokan-kikai@hansui.or.jp
- 4 問合先  
阪神水道企業団 技術部 浄水管理事務所  
施設課  
TEL 06-6491-1271  
mail 提出先と同じ
- 5 留意事項  
(1) 本工事の公告を行わない場合があります。  
(2) 本工事概要から数量などを変更する場合があります。  
(3) 入札参加及び見積書提出の意思確認の有無によって、公告時の入札参加を制限するものではありません。

以上

## 工事概要（案）

|                        |  |
|------------------------|--|
| 工事名                    | 浮上分離設備配管修理工事   |
| 施工場所                   | 猪名川浄水場及び尼崎浄水場  |
| 工事概要 <sup>※注1)</sup>   | <p>猪名川浄水場及び尼崎浄水場の浮上分離設備付帯配管の漏水補修（一部取替）を行う。</p> <p>1 対象設備</p> <p>(1) 猪名川浄水場</p> <p>ア 200A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約15m</p> <p>イ 150A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約5.1m</p> <p>ウ 80A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約10.5m</p> <p>エ 電磁弁 200A×10K 1台、150A×10K 1台</p> <p>(2) 尼崎浄水場</p> <p>ア 200A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約12.4m</p> <p>イ 150A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約0.25m</p> <p>ウ 100A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約0.8m</p> <p>エ 80A配管 STPG370-S-H (Sch40) L=約2.7m</p> <p>オ 電磁弁 200A×10K 1台</p> <p>2 施工内容</p> <p>(1) 配管撤去据付工 一式</p> <p>(2) 電工（電磁弁配線の離線結線） 一式</p> |
| 工事期間 <sup>※注2)</sup>   | 契約締結後～令和10年3月17日まで   |
| 最低制限価格                 | 設定あり   |
| 発注方式                   | 条件付き一般競争入札   |
| 応募方法                   | 単独企業による  |
| 入札参加資格 <sup>※注3)</sup> | <p>1 共通資格要件事項<br/>別添「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。</p> <p>2 個別資格要件事項</p> <p>ア 企業団における令和7・8・9年度競争入札参加資格（登録工種：管工事）を有していること。</p> <p>イ 実施予定年度の前年度から起算して過去10年以内に、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関発注工事の元請として、上下水道施設において、配管取替工事の施工実績を有すること。</p>  |

注1) 工事概要について、数量などを変更する場合があります。

注2) 工事期間は、あくまで予定であり公告時に変更する場合があります。

注3) 入札参加資格について、原則、公告時と同様としますが、場合によっては緩和することがあります。